



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0383/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Panele oświetleniowe: ORO-PANEL-ARCHE 30X120-40W-DW-XP;
ORO-PANEL-ARCHE 60X60-40W-DW-XP; ORO-PANEL-ARCHE 60X60-60W-DW-XP

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo, aluminium, polipropylen i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: oświetlenia pomieszczeń w budynkach zamieszkania zbiorowego, budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach :podmiotów wykonujących działalność leczniczą, biurowych, oświatowo-wychowawczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest nie obejmuje wymiennych źródeł światła w instalowanych oprawach.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu


/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LED-POL Sp.z o.o., Sp. k.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kustronia 40

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LED-POL Sp.z o.o., Sp. k.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kustronia 40



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.04.21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.04.21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 kwietnia 2021

The date of issue of the certificate: 21st April 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH